Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
https://private.proverki.gov.ru/private/pm/
Учетный № 78250044391618778551
Дата «05» августа 2025 года
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
http://www.78.rospotrebnadzor.ru
фактический адрес: Удельный проспект, дом 20, литера А, город Санкт-Петербург, 194214
тел. (812) 293-76-66 факс (812) 554-49-43
E-mail: to_vostok@78.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27- 532 -2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург «25» августа 2025 г.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Фёдоровна
(фамилия, имя, отчество)
Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-115378 - 2025 от 25.08.2025.
в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга)
(наименование юридического лица или ИП)
Адрес фактического местонахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1, 194100, Санкт-Петербург, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2,
Юридический адрес строение 1194044, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 66, к. 3, стр. 1

ИНН 7802893873
Руководитель: Заведующий ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга Лавренёв Сергей Сергеевич
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 12.08.2025 10:00-16:00, 25.08.2025 16:00-18:00 в ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 66, корпус 3, строение 1, Санкт-Петербург, улица Александра Матросова, дом 8, корпус 2, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:
(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СП 2.4.3648-20) имеются дефекты стен в раздевалках группы № 11 и № 12, в горячем цехе пищеблока.

2. В нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 в пищеблоке и в буфетных отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения на период планового или аварийного отключения горячей воды.

3. В нарушение требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном

Указанные факты являются нарушением:

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 2.5.3, 2.4.12, 3.3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1.Устранить нарушения законодательства, в том числе:

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. п.п. 2.5.3, 2.4.12, 3.3.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

2.1 Устранить дефекты стен и потолка в раздевалках группы № 11 и № 12, в горячем цехе пищеблока.

Срок исполнения – до 15.10.2025

2.2 Оборудовать помещения пищеблока и буфетных резервными источниками горячего водоснабжения.

Срок исполнения – до 01.06.2026

2.3 Оборудовать помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря поддоном.

Срок исполнения – до 15.10.2025

3. О выполнении предписания известить Восточный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
- в срок до 15.10.2025 по п.п. 2.1, 2.3;
- в срок до 01.06.2026 по п.2.2

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию
1.Документы, подтверждающие выполнение предписания.
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: **ГБОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга**
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Фёдоровна**

МП (подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-05/27-532-2025 от «25» августа 2025г. получил «25» августа 2025г.
Заведующий ГБДОУ детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга Лавренёв Сергей Сергеевич

Подпись представителя организации _____ (Лавренёв С.С..)

.